

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР  
ДЕПАРТАМЕНТІ



«МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР  
БӨЛІМІ»

мемлекеттік мекемесі

ДЕПАРТАМЕНТ  
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное учреждение  
«ОТДЕЛ  
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ  
МАҚТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА»

165500, Жетісай қ. М. Әуезов көшесі н/з  
Тел: (8-72534) 6-71-71, ММ коды 50547672  
СТН 581000216204, БИН 081140013844  
Шымкент қ. ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ

165500, г. Жетісай, ул. М. Әуезова б/н.  
Тел: (8-72534) 6-71-71, код ГУ 50547672.  
РНН 581000216204, БИК 081140013844  
ГУ Департамент Казначейства по г. Шымкент

14.09.2012 № 3-Т А - 95  
10.09.2012 № 5

«Айбағым» бөбекжай балабақшасы  
ЖШС-і құрылтайшысы Д. Абдурахмановқа

Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал ауданы, Ж. Ералиев ауыл округі, Абай елдімекені, Бейбітшілік көшесі нөмірсіз мекен жайда орналасқан «Айбағым» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің өртке қарсы жағдайына тексеру жұмыстары жүргізілді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша, Мақтарал ауданы, Ж. Ералиев ауыл округі, Абай елдімекені, Бейбітшілік көшесі нөмірсіз мекен жайда орналасқан «Айбағым» бөбекжай балабақшасы ЖШС-і ғимараты бөлмелері өрт қауіпсіздігі талапқа сай екені анықталды.

Мақтарал ауданының ТЖБ-і бастығы  
өртке қарсы қызмет подполковнигі



*Б. Абдазимов*  
Б. Абдазимов

Орын: Е.Мирзабасиев  
Тел: 6-71-71

AKT

«...»

АКТ

приёмки в эксплуатацию Автоматической пожарной сигнализации на объекте Ясли сад "Ай-Багым", по адресу: ул.Бейбитшилик б/н, н/п Абай, с/о Ж.Ералиева, Мактааральского района ЮКО

г.Шымкент

« » \_\_\_\_\_ 2012 года

Комиссия, назначенная ТОО «Ай-Багым»  
(наименование организации-заказчика)

Председателя представителя заказчика Абдурахманов Д.О.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии - представителей: Монтажной организации ИП Темирханов  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации ИП Темирханов  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОПН УЧС Мактааральского района Абдазимов Б.

произвела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приёмке общие указания, схемы расположения пожарной сигнализации, план расположения сетей Автоматической пожарной сигнализации смонтированной на объекте **Ясли сад "Ай-Багым", по адресу: ул.Бейбитшилик б/н, н/п Абай, с/о Ж.Ералиева, Мактааральского района ЮКО**, согласно рабочему проекту, разработанному ТОО "Мардан Строй", Государственная лицензия 17-ГСЛ №002015 от 23 декабря 2011 года.

2. Монтажные работы выполнены ИП Темирханов с «4» сентября 2012 г. по «6» сентября 2012г.

Сметная стоимость монтажных работ- 98 000 тенге

Фактическая стоимость монтажных работ выполнено-98 000 тенге

3. Пусконаладочные работы выполнены ИП Темирханов

с «4» сентября 2012 г. по «6» сентября 2012г.

Сметная стоимость пусконаладочных работ – 98 000 тенге.

Фактическая стоимость пусконаладочных работ - 98 000 тенге

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии:

Услуги, считать принятой в эксплуатацию с « » \_\_\_\_\_ 2012 года с оценкой качества выполненных работ на объектах (отлично, **хорошо**, удовлетворительно).

Перечень прилагаемой к акту документации: Рабочий проект

Комиссия:  
Председатель комиссии

Члены комиссии

\_\_\_\_\_ Д.О. Абдурахманов  
\_\_\_\_\_ Н. Темирханов  
\_\_\_\_\_ Б. Абдазимов



# АКТ

« 14» « 09» 2012 ж

Ж. Ералиев ауыл округі

Біздер, төмендегі қол қоюшылар, Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі бас маманы өртке қарсы қызмет подполковнигі Е.Мирзабасиев, «Айбағым» бөбекжай балабақшасының ЖШС-нің құрылтайшысы Д.Абдурахманов, «Айбағым» бөбекжай балабақшасының меңгерушісі П.Садибекованың қатысуында, «Айбағым» бөбекжай балабақшасының ЖШС-і құрылтайшысы Д. Абдурахманованың 2012 жыл 10 қыркүйек күнгі №5 санды өтініш хаты бойынша Мақтарал ауданы, Ж. Ералиев ауыл округі, Абай елдімекені, Бейбітшілік көшесі нөмірсіз мекен жайда орналасқан «Айбағым» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің өртке қарсы жағдайына жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілді.

## Тексеру кезінде анықталды:

- Балабақша алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықталған;
- Балабақша ауласына арнайы автокөліктер кіріп –шығу жолдары қаралған ;
- Электр тоқ сымдары талапқа сай жүргізіліп, қолданылуда ;
- Балабақша ғимаратына арнайы жоба бойынша өртті анықтау дабылқақыш құралдары орнатылған, жұмыс істеп тұр;
- Шатыр асты ағаш бұйымдары өртке қарсылықты күшейтетін сұйықтықпен өңделген;
- Балабақша ғимаратында қосымша кіріп шығу есіктері қарастырылған;

## Қорытынды: Тексеру кезінде «Айбағым» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің өрт қауіпсіздігі талапқа сай.

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі  
Бас маманы өртке қарсы қызмет подполковнигі

Е. Мирзабасиев

«Айбағым» бөбекжай балабақшасының  
ЖШС-і құрылтайшысы



Д. Абдурахманов

«Айбағым» бөбекжай балабақшасының  
меңгерушісі

П. Садыбекова